



Zarząd Dróg Miejskich

IPI.220.044.2020

Poznań, 09.09.2020 r.

Stadtraum Polska Sp. z o.o.
Ul. Drużbickiego 11
62-693 Poznań

Dotyczy: dokumentacji projektowej dla budowy ul. Dziwnowskiej

W nawiązaniu do przedstawionej przez Państwa dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ul. Dziwnowskiej w Poznaniu, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu **opiniuje pozytywnie** z uwagami przedstawione rozwiązania:

- Nawierzchnię chodników oraz zjazdów indywidualnych należy zrealizować z kostki betonowej typu „cegiełka” w kolorze jasnoszarym (dopuszczenie możliwości stosowania nawierzchni chodników z kostki betonowej ze względu na stricte peryferyjny, osiedlowy charakter przestrzeni;
- Na wszystkich skrzyżowaniach ulic należy obniżyć krawężniki chodników w miejscu przejść dla pieszych;
- Przejścia dla pieszych należy wyposażyć w oznaczenia fakturowe nawierzchni (FON) z prefabrykatów betonowych barwionych w masie na kolor:
 - żółty – faktury bezpieczeństwa,
 - białe – faktury kierunkowe i uwagi.
- Należy maksymalnie ograniczyć liczbę wycinanych drzew;
- Chodnik należy również przewidzieć na wysokości działki nr 111 jako dojście do posesji 10 i 12
- Istniejące wybrukowanie na długości działki 122 należy pozostawić. Jeśli to konieczne w projekcie wykonawczym wybrukowanie przewidzieć do regulacji wysokościowej.

- Przewidzieć dojście do furtki przy zjeździe indywidualnym do działki nr 116/2;
- Należy zapewnić możliwość zjazdu do istniejącej bramy na działkę nr 111;
- Należy zapewnić możliwość zjazdu do istniejącego garażu na działce 113 oraz przewidzieć dojście do istniejącej furtki;
- Na długości działki 102 przewidzieć krawężnik najazdowy;
- Słup energetyczny zlokalizowany w okolicy granicy posesji nr 6 i 8 należy przebudować poza chodnik;
- Wpusty drogowe należy lokalizować poza zjazdami do posesji;
- Zjazdy do działki 124 i 122 doprowadzić do zgodności z warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
- Ze względu na ograniczone środki na utrzymanie zieleni, w ramach projektu zieleni należy przewidzieć wykonanie trawników oraz niezbędne nasadzenia rekompensacyjne;
- W ramach prac prosimy przewidzieć cięcia pielęgnacyjne koron drzew, które pozostaną, a nie są kolizyjne wobec planowanych robót;
- Na dalszym etapie projektowania należy przedstawić projekt Stałej Organizacji Ruchu do uzgodnienia.

*Z-ca Dyrektora
ds. Inwestycji
Radosław Ciesielski*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a (ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań)

Pismo sporządził/a:

Wiktoria Kasprzyk
Starszy Referent Wydziału Przygotowania Inwestycji
tel.: 61 628 65 53, wkasprzyk@zdm.poznan.pl